

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Магаданской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: undmagadan@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сусуманскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

686314, г. Сусуман, ул. Билибина, д. 25 тел. 8 (41345) 2-34-77, E-Mail: ondprsusuman@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. МЯУНДЖА»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилии, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сусуманского района по
пожарному надзору майора внутренней службы Логачёвой А.В.

(наименование органа ГПН)

№ 18 от «26» мая 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период:

"01" июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

"03" июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

"04" июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 (три) дня (10 часов 00 мин.)

(рабочих дней/часов)

Проведена плановая, выездная проверка главным государственным инспектором Сусуманского
района по пожарному надзору майором внутренней службы Логачёвой Анастасией Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

на территории, в здании и помещениях МБОУ «СОШ п. Мяунджа», по адресу: 686332, Магаданская
область, Сусуманский городской округ, п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1 (категория высокого риска (2
класс), учетный номер проверки в Едином реестре проверок № 492104732686)

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «СОШ п. Мяунджа» Обвинцевой Татьяной Геннадьевной, заместителем
директора по административно-хозяйственной работе Ленючевой Юлией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель ных требования пожарной безопаснос ти	Отмет ка (подп ись) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1.	В МБОУ «СОШ п. Мяунджа» в	п. 89 постановления	24.08.2021	

✓ Обвинцев

	кабинете химии рабочие столы не оборудованы бортиками, предотвращающими стекание жидкости со столов;	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	
2.	Руководителем МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не предоставлены подтверждающие документы о планировании и проведении перед началом каждого учебного года с обучающимися школы занятий по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;	п. 92 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021
3.	Соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем АПС в здании МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF);	ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 4.1. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;	24.08.2021
4.	Декларация пожарной безопасности МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не переработана в соответствии с действующим законодательством, имеется декларация ПБ от 17.11.2017 года;	ч. 5, ст. 6; ч. 1, 3-5 ст. 64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности";	24.08.2021

✓ *Джунин*

5.	Не обеспечен круговой подъезд к зданию МБОУ «СОШ п. Мяунджа» для пожарной техники (с стороны стадиона установлено заграждение препятствующее проезду);	ст. 4, 6, 78, 90, глава 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;	24.08.2021	
6.	В МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности выполненная в соответствии с требованиями п.п. 392-393 раздела XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (предоставлены инструкции не соответствующие действующим нормам);	п. 2 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
7.	В МБОУ «СОШ п. Мяунджа» отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, 1 этаж;	п. 16, п. 27 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
8.	На лестничной площадке 4 этажа в МБОУ «СОШ п. Мяунджа», возле выхода на кровлю школы, хранится деревянное дверное полотно;	п. 16 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
9.	Не размещена информация о месте хранения ключей от чердачного помещения (пространства), расположенного над ПК на 2 – этаже;	п. 18 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
10.	В МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не обеспечено исправное рабочее состояние знаков пожарной безопасности на путях эвакуации (табло «ВЫХОД» 1, 2 этаж в нерабочем состоянии);	п. 23 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
11.	Дверь запасного выхода в пищеблоке закрывается на встроенный замок, не обеспечена возможность ее свободного открывания изнутри без ключа;	п. 26 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
12.	В тамбуре школы (центральный вход) хранятся строительные леса, деревянные доски, ковровое покрытие, короба и другие предметы;	п. 27 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	

С.А.Иванов

13.	Не обеспечено наличие в МБОУ «СОШ п. Мяунджа» средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;	п. 30 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
14.	В помещениях школы (учебных классах), по окончании рабочего процесса, допущено нахождение не обесточенных электрических приборов (компьютеров), удлинителей и переносок. Используются удлинители для питания электроприборов, холодильных установок в пищеблоке;	п. 32, 35 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
15.	Руководителем организации МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не разработан (составлен) и не утвержден регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты, не предоставлены подтверждающие документы;	п. 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
16.	Объект защиты МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложения № 1 и 2 ППР (начальная школа).	п. 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».	24.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Сусуманского района по пожарному надзору
майор внутренней службы А.В. Логачёва
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«04» июня 2021 г.

предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «СОШ п. Мяунджа»
Т.Г. Обвинцева

«04» июня 2021 г. .



✓ Обвинцева
(подпись)