

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Магаданской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: undmagadan@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сусуманскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

686314, г. Сусуман, ул. Билибина, д. 25 тел. 8 (41345) 2-34-77, E-Mail: ondprsusuman@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. МЯУНДЖА»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сусуманского района по
пожарному надзору майора внутренней службы Логачёвой А.В.

(наименование органа ГПН)

№ 19 от «26» мая 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период:

"01" июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

"03" июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

"04" июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин

Общая продолжительность проверки: 3 (три) дня (10 часов 00 мин.)

(рабочих дней/часов)

Проведена плановая, выездная проверка главным государственным инспектором Сусуманского
района по пожарному надзору майором внутренней службы Логачёвой Анастасией Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

В помещениях детского сада МБОУ «СОШ п. Мяунджа», по адресу: 686332, Магаданская область,
Сусуманский городской округ, п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1 (категория чрезвычайно высокого риска
(1 класс), учетный номер проверки в Едином реестре проверок № 492104732673)

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «СОШ п. Мяунджа» Обвинцевой Татьяной Геннадьевной, заместителем
директора по административно-хозяйственной работе Ленючевой Юлией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопаснос ти	Отмет ка (подп ись) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1.	Соединительные линии СОУЭ и линии	ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального	24.08.2021	

✓ *Обвинцев*

	электропитания систем АПС в здании МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (помещениях детского сада) не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF);	закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 4.1. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;		
2.	Декларация пожарной безопасности МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (детский сад) не переработана в соответствии с действующим законодательством, имеется декларация ПБ от 17.11.2017 года;	ч. 5, ст. 6; ч. 1, 3-5 ст. 64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности";	24.08.2021	
3.	Не обеспечен круговой подъезд к зданию МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (детский сад) для пожарной техники (с стороны стадиона установлено заграждение препятствующее проезду);	ст. 4, 6, 78, 90, глава 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;	24.08.2021	
4.	В МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности выполненная в соответствии с требованиями п.п. 392-393 раздела XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	п. 2 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	

✓ Общественно

	Российской Федерации" (предоставлены инструкции не соответствующие действующим нормам);			
5.	Планы эвакуации разработаны без учета требований пунктов 6.2.7 и 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов, фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов);	п. 5 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
6.	Не размещена информация о месте хранения ключей от чердачного помещения (пространства), расположенного над ПК на 2 – этаже;	п. 18 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
7.	Не обеспечено наличие в МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (детский сад) средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;	п. 30 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
8.	В коридоре детского сада не прикреплены ковровые дорожки к полу (1 этаж);	п. 31 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
9.	Эксплуатируются светильники, в помещениях детского сада, со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (раздевалка 2 этаж; 1 этаж у входа; в коридоре на 1 этаже);	п. 35 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
10.	В МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не обеспечено исправное рабочее состояние знаков пожарной безопасности на путях эвакуации (табло «ВЫХОД» 1, 2 этажи в нерабочем состоянии);	п. 23 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	24.08.2021	
11.	Руководителем организации МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не разработан (составлен) и не утвержден регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты, не предоставлены подтверждающие документы;	п. 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».	24.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

✓ *Обвинение*

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Сусуманского района по пожарному надзору
майор внутренней службы А.В. Логачёва
(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

«04» июня 2021 г.



предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «СОШ п. Мяунджа»
Т.Г. Обвинцева

✓
Обвинцев
(подпись)

«04» июня 2021 г. .