

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сусуманскому району
(наименование ОНДПР)

г. Сусуман, ул. Билибина, д. 25 тел. 8 (41345) 2-34-77, E-Mail: ondprsusuman@mail.ru
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

33/1/1

На основании решения врио. начальника отдела (отделения) надзорной деятельности и профилактической работы по Сусуманскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области от «24» августа 2021 года № 33. Выездная проверка проведена в следующие сроки «26» августа 2021 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) врио. главного государственного инспектора Сусуманского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Костеревым Игорем Валерьевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. МЯУНДЖА», (категория высокого риска (2 класс))

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

686332, Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Школьная, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) директором МБОУ «СОШ п. Мяунджа» Обвинцевой Татьяной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

1	2	3	4	выполнение)
1.	соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем АПС не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF)	п. 2 ст. 1, ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 4.1 Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудования. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1 табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	27.04.2022	
2.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1-этаж),	(п. 16, п. 27 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»);	27.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дрио гл. гос. инспектора Сусуманского района
по пожарной надзору Киселев Игорь Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное мероприятие)



«26» Августа 2021 г.

Иванов И.И., 27.08.21
(подпись)

директор ЛБОУ, Собор Н.И.
Иванова И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил (а):

«26» Августа 2021 г.